



شرکت مدیریت تولید، توزیع و انتقال نیروی برق ایران

احراز حصول استانداردهای تولید موضوع بند ۳ بخش الف ماده ۷ آئین نامه اجرایی بند الف ماده ۲۶ قانون برگزاری مناقصات و با توجه به ماده ۲۷ آئین نامه اجرایی بند ج ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات مبنی بر احراز حداقل استانداردهای الزامی

بدینوسیله مطابقت با استانداردهای تولید در رابطه با:

- ۱- کنتور سه فاز دیجیتال اتصال مستقیم مدل JAM300 (دستورالعمل الزامات ویرایش ۳/۱) تولید شده در شرکت الکترونیک افزار آزما با توجه به مستندات زیر که سوابق آن براساس نامه شماره ۲۷۵۰۰/۶۷۹۷ مورخ ۹۹/۸/۲۴ در دفتر تحقیقات و توسعه فناوری نگهداری می شود مورد تأیید می باشد.
 - ۱- انجام آزمون های نوعی مطابق با استانداردهای IEC62053-21 و IEC62052-11 و IEC62053-23 که در آزمایشگاه های پژوهشگاه نیرو، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، آزمایشگاه های صنایع انرژی (EPIL) و KEMA انجام پذیرفته و در سیصدمین جلسه شورای ارزیابی و مطابقت با استانداردهای تولید مورد بررسی و به تأیید رسیده است.
 - ۲- گواهی تأیید وجود و استقرار برنامه کنترل کیفیت (QC Plan) و انجام آزمون های جاری ساخت که به تأیید بازرس مورد تأیید توانیر رسیده است.
 - ۳- تأیید مدارک مربوط به عدم تغییر در طراحی، فرآیند و مواد اولیه توسط شورای ارزیابی و مطابقت با استانداردهای تولید طی نامه شماره ۹۹/۳۰۰/۶۴۰۸ مورخ ۹۹/۸/۲۰
 - ۴- کنتور مذکور براساس دستورالعمل تعیین الزامات، معیارهای ارزیابی فنی و آزمون های کنتورهای دیجیتالی سه فاز ویرایش ۳/۱ ابلاغی شرکت توانیر مورد تأیید می باشد.
- لازم به توضیح است که گواهی حاضر به استناد موافقت مدیریت، محترم عامل شرکت توانیر در هامنش نامه شماره ۲۷۲۰۰/۱۰۹۵ مورخ ۸۶/۵/۲۱ (نحوه ارائه گواهی مطابقت با استانداردهای تولید) صادر شده است. ضمناً این گواهی صرفاً در رابطه با بند ۳ بخش الف ماده ۷ آئین نامه اجرایی بند الف ماده ۲۶ قانون برگزاری مناقصات و با توجه به فصل چهارم آئین نامه ارزیابی کیفی مناقصه گران جهت ارائه به کمیته فنی - بازرگانی در دستگاه مرکزی مسئول تشخیص صلاحیت صادر شده و اعتبار دیگری ندارد.
- شرکت تولیدکننده مجاز به تغییر در طراحی محصول و یا قطعات منفصله و یا کیفیت مواد اولیه که ایسن گواهی برای آن صادر شده نمی باشد و در صورت هر نوع تغییری گواهی فوق فاقد اعتبار می باشد و تولیدکننده باید مراحل صدور گواهی مطابقت با استانداردهای تولید را برای کالای تغییر یافته که محصول جدید محسوب می شود طی نماید. مسئولیت خسارت های احتمالی ناشی از موارد فوق الذکر و ارائه کالای تغییر یافته بدون اطلاع رسانی و دریافت گواهی جدید بر عهده شرکت تأمین کننده کالا خواهد بود. همچنین در صورتیکه مطابق استانداردهای ملی، بیسن المللی و یا الزامات وزارت نیرو انجام آزمون های جدید (سخت افزاری، نرم افزاری) الزامی گردد تولیدکننده موظف خواهد بود ظرف مدت تعیین شده توسط شرکت توانیر نسبت به انجام آزمون های جدید اقدام نماید در غیر این صورت گواهی حاضر فاقد اعتبار خواهد بود، استفاده از این گواهینامه در چارچوب قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران مجاز است.
- این گواهی تمدید گواهی شماره ۲۷۵۰۰/۴۷۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۰ می باشد و اعتبار این گواهی از تاریخ صدور به مدت دو سال است.

سید حسین سجادی
رئیس کمیته فنی بازرگانی شرکت توانیر