



شرکت مدیریت تولید، توزیع و انتقال نیروی برق ایران

**احراز حصول استانداردهای تولید موضوع بند ۳ بخش الف ماده ۷ آئین نامه اجرایی
بند الف ماده ۲۶ قانون برگزاری مناقصات و با توجه به ماده ۲۷ آئین نامه اجرایی بند ج ماده ۱۲
قانون برگزاری مناقصات مبنی بر احراز حداقل استانداردهای الزامی**

بدینوسیله مطابقت با استانداردهای تولید در رابطه با:

- کنتور تکفاز دیجیتال مدل 200 JAM (تغییرات طراحی)

تولید شده در شرکت الکترونیک افزارآزمایشگاه با توجه به مستندات زیر که سوابق آن براساس نامه شماره ۷۵۰۰/۷۵۱۱ ۹۸/۹/۲۴ مورخ در دفتر تحقیقات و توسعه فناوری نگهداری می‌شود مورد تأیید می‌باشد.

۱- انجام آزمونهای نوعی مطابق با استانداردهای IEC62053-21 و IEC62052-11 که در آزمایشگاه‌های پژوهشگاه نیرو، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه شهید بهشتی، KEMA و SICEM EPIL انجام پذیرفته و در سپصد و بیست و پنجمین جلسه شورای ارزیابی و مطابقت با استانداردهای تولید مورد بررسی و به تأیید رسیده است.

۲- گواهی تأیید وجود و استقرار برنامه کنترل کیفیت (QC Plan) و انجام آزمونهای جاری ساخت که به تأیید بازرس مورد تأیید توانیر رسیده است.

۳- کنتور مذکور براساس دستورالعمل تعیین الزامات، معیارهای ارزیابی فنی و آزمونهای کنتورهای دیجیتالی تکفاز ویرایش ۳/۱ ابلاغی شرکت توانیر مورد تأیید می‌باشد.

۴- الزامات و توضیحات کنتور عبارتند از:

| نامه | سال ساخت | جهیزیم | جهیزیم | ولتاژ مرجع | فرکانس کاری | ثابت کنتور (Imp./kWh) |
|--------|----------|--------|--------|------------|-------------|-----------------------|
| JAM200 | ۱۳۹۸ | ۵A | ۱۰۰A | ۲۳۰V | ۵0Hz | ۲۰۰۰ |

لازم به توضیح است که گواهی حاضر به استناد موافقت مدیریت محترم عامل شرکت توانیر در هامش نامه شماره ۷۷۲۰/۱۰۹۵ مورخ ۸۶/۵/۲۱ (نحوه ارائه گواهی مطابقت با استانداردهای تولید) صادر شده است. ضمناً این گواهی صرفاً در رابطه با بند ۳ بخش الف ماده ۷ آئین نامه اجرایی بند الف ماده ۲۶ قانون برگزاری مناقصات و با توجه به فصل چهارم آئین نامه ارزیابی کیفی مناقصه گران جهت ارائه به کمیته فنی - بازرگانی در دستگاه مرکزی مسئول تشخیص صلاحیت صادر شده و اعتبار دیگری ندارد.

شرکت تولید کننده مجاز به تغییر در طراحی محصول و یا قطعات منفصله و یا کیفیت مواد اولیه که این گواهی برای آن صادر شده نمی‌باشد و در صورت هر نوع تغییری گواهی فوق فاقد اعتبار می‌باشد و تولید کننده باید مراحل صدور گواهی مطابقت با استانداردهای تولید را برای کالای تغییر یافته که محصول جدید محسوب می‌شود طی نماید. مسئولیت خسارت‌های احتمالی ناشی از موارد فوق الذکر و ارائه کالای تغییر یافته بدون اطلاع رسانی و دریافت گواهی جدید بر عهده شرکت تأمین کننده کالا خواهد بود. همچنین در صورتیکه مطابق استانداردهای ملی، بین‌المللی و یا الزامات وزارت نیرو انجام آزمونهای جدید (سخت افزاری، نرم افزاری) الزامی گردد تولید کننده موظف خواهد بود ظرف مدت تعیین شده توسط شرکت توانیر نسبت به انجام آزمونهای جدید اقدام نماید در غیر این صورت گواهی حاضر فاقد اعتبار خواهد بود، استفاده از این گواهینامه در چارچوب قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران مجاز است. اعتبار این گواهی از تاریخ صدور به مدت دو سال است.

سید حسین سجادی

رئیس کمیته فنی بازرگانی شرکت توانیر